平成29年度　　農薬水質検査成績表（沈砂池）

	目標値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	平 均
実施年月日				6月7日		8月2日								
チウラム	0.02 mg/L			<0.0002		<0.0002								<0.0002
フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/L			<0.0001		<0.0001								<0.0001
イソプロチオラン (IPT)	0.3 mg/L			<0.003		<0.003								<0.003
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L			<0.0005		<0.0005								<0.0005
ペンシクロン	0.1 mg/L			<0.001		<0.001								<0.001
メタラキシル	0.06 mg/L			<0.0006		<0.0006								<0.0006
ナプロパミド	0.03 mg/L			<0.0003		<0.0003								<0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス EDDP)	0.006 mg/L			<0.00006		<0.00006								<0.00006
ピロキロン	0.04 mg/L			<0.0004		<0.0004								<0.0004
フサライド	0.1 mg/L			<0.001		<0.001								<0.001
メフェナセット	0.02 mg/L			<0.0002		<0.0002								<0.0002
プレチラクロール	0.05 mg/L			<0.0005		<0.0005								<0.0005
カルプロパミド	0.04 mg/L			<0.0004		<0.0004								<0.0004
ブロモブチド	0.1 mg/L			<0.001		<0.001								<0.001
エトフェンプロックス	0.08 mg/L			<0.0008		<0.0008								<0.0008
フェンチオン (MPP)	0.006 mg/L			<0.00006		<0.00006								<0.00006
ベノミル	0.02 mg/L			<0.0002		<0.0002								<0.0002
シメトリン	0.03 mg/L			<0.0003		<0.0003								<0.0003
プロベナゾール	0.05 mg/L			<0.0005		<0.0005								<0.0005
ダイムロン	0.8 mg/L			<0.008		<0.008								<0.008
トリシクラゾール	0.1 mg/L			<0.001		<0.001								<0.001
ジメタメトリン	0.02 mg/L			<0.0002		<0.0002								<0.0002
カフェンストロール	0.008 mg/L			<0.00008		<0.00008								<0.00008